

**Incontro CNA – APEF**  
**Chiarimenti in merito ai controlli di efficienza energetica**

Come noto, la CNA di Frosinone ha recentemente sollecitato a mezzo comunicazione ufficiale l'Amministrazione Provinciale per un'urgente adeguamento del Regolamento inerente i controlli degli Impianti termici, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 74/2013.

A seguito di un incontro tenutosi il 16/12/2014 presso i nostri uffici con i rappresentanti dell'APEF, ovvero l'Agenzia che è ad oggi incaricata di effettuare i controlli presso gli utenti per tutti i Comuni della Provincia, ad eccezione del capoluogo, sono emersi alcuni aspetti che riteniamo urgente estendere a tutte le Imprese del settore.

La Provincia di Frosinone ritiene non ancora applicabile nella nostra Regione il DPR 74/2013, e pertanto considera ancora valide le disposizioni del Regolamento Provinciale tutt'ora in vigore.<sup>1</sup>

Si invitano gli operatori a prendere atto della linea seguita dall'APEF nei controlli e delle relative periodicità e quindi informare i propri clienti che a tutt'oggi è necessario rispettare le scadenze già in vigore relative ai controlli ed invio rapporti di efficienza energetica, ovvero:

**Controlli di efficienza energetica**

| <b>Impianti</b>  | <b>Cadenza controlli (annui)</b> | <b>Posizione generatore</b>  | <b>Anzianità installazione</b>                          |
|--|----------------------------------|--|---|
| Alimentati a <b>combustibile liquido o solido</b>                            | 1                                |  |   |
| Alimentati a <b>gas</b> di potenza nominale <b>maggiore o uguale a 35 kW</b> | 1                                |  |   |
| Alimentati a <b>gas</b> - potenza nominale <b>inferiore a 35 kW</b>          | 2                                | generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati |   |
| Alimentati a <b>gas</b> - potenza nominale <b>inferiore a 35 kW</b>          | 2                                |  | anzianità di installazione <b>superiore</b> a otto anni |
| Alimentati a <b>gas</b> - potenza nominale <b>inferiore a 35 kW</b>          | 4 <sup>2</sup>                   | generatore a camera stagna o se a camera aperta installata all'esterno di locali abitati       | anzianità di installazione <b>inferiore</b> a otto anni |
| potenza nominale <b>maggiore o uguale a 350 kW</b>                           | 6 mesi                           |  |   |

Ricordiamo che resta in vigore lo strumento del **bollino, la cui adozione è sempre BIENNALE**.

Il bollino non va confuso con la periodicità dei controlli. Infatti esso non è obbligatorio, ma rappresenta una utile autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica, nel rispetto delle scadenze previste ancora dal Regolamento. Il bollino consente all'utente proprietario/responsabile dell'Impianto di non pagare l'eventuale verifica a campione che l'Ente (tramite l'APEF) è tenuto ad effettuare.

Ricordiamo a tutti che il periodo oggetto di controllo da parte dei tecnici Apef è il biennio che decorre dal 01/10/2011 al 30/09/2013.

Questa attività andrà avanti sino al 30/09/2015. Da quel momento, sperando che la Provincia abbia adeguato il Regolamento Provinciale alla nuova normativa, i controlli seguiranno le prescrizioni contenute nel DPR 74/2013.

<sup>1</sup> CNA Frosinone ritiene tale interpretazione giuridica non corretta, e continua a sostenere l'esigenza di un pronto adeguamento sia Regionale che Provinciale sulla materia alla luce delle importantissime modifiche introdotte dal DPR 74/2013

<sup>2</sup> Anche nel caso della cadenza del controllo stabilita in 4 anni, vi è l'obbligo per il proprietario dell'impianto di effettuare ogni due anni il bollino (senza controllo). In sostanza va trasmessa una autodichiarazione allegando la ricevuta di pagamento del bollino di euro 10